


Hammershøj Fjernvarmeværk a.m.b.a

Fjernvarmedeklaration 2023

Brændselsfordeling i procent

Brændselsfordeling



Samlet andel vedvarende energi inkl. el:

64,5%

Miljødeklaration:

Emissioner til luften	Fjernvarme pr. GJ	Fjernvarme pr. kWh
Udledning af CO ₂ (Drivhusgas)	39,4 kg/GJ	141,9 g/kWh
Udledning af CH ₄ (Drivhusgas)	142,6 g/GJ	513,5 mg/kWh
Udledning af N ₂ O (Drivhusgas)	0,5 g/GJ	1,8 mg/kWh
Drivhusgasser i alt	39,6 kg/GJ	142,4 g/kWh
Udledning af SO ₂	0,4 g/GJ	1,5 mg/kWh
Udledning af NO _x	37,9 g/GJ	136,6 mg/kWh

Kontaktoplysninger:

Selskab	Hammershøj Fjernvarmeværk a.m.b.a
CVR-nr.	23067919
Adresse	Hylde Alle 10, 8830 Tjele
Telefon	86 65 24 02
Mail	orumvarme@mail.dk

Udarbejdet af:

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma

Slotsgade 88
9330 Dronninglund
Telefon 98 84 11 55
E-mail jph@jph.dk

Danmarksvej 30 H1
8860 Skanderborg
Telefon 75 85 95 40
E-mail skanderborg@jph.dk



Varmevirkningsgradmetode 200%

Rangering iht. Energistyrelsens rangeringsmodel

Værkets rangering

Grøn

Rangeringsmodellens grænseværdier

	Lavere CO ₂ -udledning end luft-vand varmepumpe
	Lavere CO ₂ -udledning end et gasfyr
	Højere CO ₂ -udledning end et gasfyr

Rangeringsmodellen:

